
ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ

ПАМЯТКА АБОНЕНТАМ О ДЫМООТВОДЕ

ДЫМООТВОД ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТВОД:

загрязненного воздуха (дым, газы от котла или колонки) в дымовой канал или наружу через стену здания.



1. Каким должен быть дымоотвод?

Материалы, из которых сделан дымоотвод должны быть:

- плотные,
- негорючие,
- гладкие,
- с хорошей герметичностью

Среди них дымоотводы из:

- нержавеющей стали,
- оцинкованной стали,
- кровельной стали,
- эмалированной стали,
- плотного алюминия,
- меди толщиной не менее 1,0 мм


2 Почему нельзя использовать тонкую алюминиевую гофру для дымоотвода?

Такие гофры быстро прогорают из-за высокой температуры отходящих газов и наличия складок, в которых скапливается сажа. Использование прогоревшей гофры опасно для жизни.



Требования к материалу дымоотвода, его монтажу содержатся в эксплуатационной документации изготовителя газового оборудования.

3 На что следует обращать внимание при эксплуатации дымоотвода?



- на прогорание дымоотвода.

Следите за его целостностью,

- на герметичность соединений

дымоотвода с газовым оборудованием и дымоходом. Это залог их правильной работы и вашей безопасности.

Монтаж дымоотвода надо доверять только специализированной организации, с которой заключен договор о техническом обслуживании газового оборудования.

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регулярно проверяйте тягу в дымовом и вентиляционном каналах.

Это несложно: приложите к решетке вентиляционного канала или к смотровому окну котла или колонки салфетку или листок бумаги. Если салфетка прилипла – с тягой все в порядке. Если отклонилась или осталась неподвижной – тяга нарушена. Незамедлительно пригласите специалиста проверить оборудование.

